

Energiegarantie des Solarsystems
Wilmersdorfer-Straße Freiburg

	<i>Garantiewerte</i>	<i>1. Messjahr 18.07.2001 – 17.07.2002</i>
Solare Einstrahlung auf gesamtes Kollektorfeld	316.799 kWh/Jahr	311 206 kWh
Ertrag aus Solarsystem	147.060 kWh/Jahr	122 472 kWh
Systemnutzungsgrad	46,0 %	39,4 %
Brennstoffeinsparung	ca. 18.500 m ³ /Jahr	ca. 15.400 l/Jahr
CO ₂ -Reduzierung	ca. 46.000 kg/Jahr	ca. 38.000 kg/Jahr
		Garantie erfüllt *
<small>* Die Energiegarantie gilt als erfüllt, wenn der gemessene Anlagenenertrag oder -nutzungsgrad mindestens 90 % des Garantiewertes erreicht. Dabei sind Abweichungen zwischen den angenommenen und realen Wetter- und Verbrauchsbedingungen berücksichtigt.</small>		